

Фактические параметры структурно-функциональных зон

Основание обследования Распоряжение руководства
Дата актуальности 01.02.2018
Обследование № 1

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)
Номер по плану БТИ: 1

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
1	Дверной проём							
1	-высота внутреннего порога	x				не более 2,5 см	2 см	
1	-высота наружного порога	x				не более 2,5 см	5 см	
1	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	нет	
1	-двери распашные (Р)					признак	имеются	
1	-знак доступности входа	x	x	x	x	наличие	нет	
1	-ширина проема в свету	x				не менее 90 см	130 см	
1	Крыльцо (входная площадка)						имеется	
1	-Высота площадки					норматив не установлен	50 см	
1	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	x	x	x		наличие	нет	
1	-Габариты площадки	x				не менее 220x220 см		
1	-глубина	x				не менее 220 см	300 см	
1	-ширина	x				не менее 220 см	730 см	
1	-Навес	x	x	x		наличие	имеется	
1	-Нескользящее покрытие	x	x	x		наличие	имеется	
1	Пандус к лестнице	x				наличие	нет	
1	-Нескользящее покрытие	x	x			наличие		
1	-Поручни с двух сторон	x	x			наличие		
1	-высота верхних поручней		x			85 - 95 см		
1	-высота нижних поручней	x				70 см		
1	-горизонтальные завершения внизу с	x	x			не менее 30 см		
1	-Разворотные площадки						нет	
1	-Наличие промежуточной разворотной	x						
1	-промежуточная с поворотом направления	x				не менее 150 см		
1	-промежуточная с поворотом направления	x				не менее 150 см		
1	-Наличие разворотной площадки вверх	x				наличие		
1	-разворотная площадка вверх (глубина)	x				не менее 150 см		
1	-разворотная площадка вверх (ширина)	x				не менее 150 см		
1	-Наличие разворотной площадки внизу	x				наличие		
1	-разворотная площадка внизу (глубина)	x				не менее 150 см		
1	-разворотная площадка внизу (ширина)	x				не менее 150 см		
1	-Уклон	x				h/l - не более 1/12		
1	-Ширина марша	x				не менее 100 см		
1	Тамбур	x				наличие	имеется	
1	-Габариты тамбура	x				не менее 220x180 см		
1	-глубина	x				не менее 220 см	250 см	
1	-ширина	x				не менее 180 см	730 см	
1	-Дверной проём	x						
1	-высота внутреннего порога	x				не более 2,5 см	0 см	
1	-высота наружного порога	x				не более 2,5 см	5 см	
1	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	нет	
1	-двери распашные (Р)					признак	имеются	
1	-ширина проема в свету	x				не менее 90 см	137 см	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл, лестница)
Номер по плану БТИ: 1

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
1	Коридор/холл №1	К	О	С	Г			Содержание
1	-Место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или	x	x	x		не менее 25 м	нет	
1	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90	x	x			не менее 1 ед. на этаж		
1	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	x	x	x		не менее 1 ед. на этаж		
1	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ			x		не более 10 см.	нет	
1	-Тактильная полоса			x		Наличие	нет	
1	-Ширина коридора менее 150 см.							
1	-Наличие разворотных площадок	x				наличие	нет	
1	-Разворотная площадка							
1	-Ширина полосы движения при открытых дверях	x				не менее 120 см		
1	Лестница в зоне оказания услуги №1	К	О	С			нет	
1	-Высота ступеней и ширина проступи							
1	-высота подъема ступеней		x	x		не более 15 см.		
1	-одинаковая геометрия всех ступеней		x	x		Соблюдается		
1	-ширина проступи		x	x		не менее 30 см.		
1	-Контрастная окраска крайних ступеней			x		наличие		сделать контрастную
1	-Наличие внутренних пандусов	x	x	x		наличие	нет	
1	-Пандус внутренний к лестнице №1							
1	-Поручни с двух сторон:	x	x	x		наличие		
1	-высота верхних поручней		x			85-90 см		
1	-высота нижних поручней	x				70 см		
1	-горизонтальные завершения вверху с	x	x	x		не менее 30 см		
1	-горизонтальные завершения внизу с	x	x	x		не менее 30 см		
1	-Разворотные площадки						нет	
1	-Высота подъема более 80 см							
1	-промежуточная с поворотом направления движения (глубина)	x				не менее 150 см		
1	-промежуточная с поворотом направления движения (ширина)	x				не менее 150 см		
1	-Наличие разворотной площадки вверху	x				наличие		
1	-разворотная площадка вверху (глубина)	x				не менее 150 см		
1	-разворотная площадка вверху (ширина)	x				не менее 150 см		
1	-Наличие разворотной площадки внизу	x				наличие		
1	-разворотная площадка внизу (глубина)	x				не менее 150 см		
1	-разворотная площадка внизу (ширина)	x				не менее 150 см		
1	-Уклон	x				h/l - не более 1/12 (8%)		
1	-Ширина марша	x				не менее 100 см		
1	-Пандус переносной	x				наличие	нет	
1	-Подъемник для инвалидов	x	x			наличие	нет	
1	-подъемник для инвалидов вертикальный (В)					наличие		
1	-подъемник для инвалидов мобильный (М)					наличие		
1	-подъемник для инвалидов наклонный (Н)					наличие		
1	-Поручни с двух сторон		x	x		наличие		
1	-горизонтальные завершения вверху с нетравмирующим окончанием		x	x		не менее 30 см		
1	-горизонтальные завершения внизу с нетравмирующим окончанием		x	x		не менее 30 см		
1	-на высоте		x	x		85-95 см		
1	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем			x		наличие	нет	
1	-вверху (ширина)			x		60 см		
1	-внизу (ширина)			x		60 см		
1	-Эскалатор, траволатор		x			наличие	нет	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эл-т Здание -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ: 1

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
1	Обслуживание в кабинете №1	х	о					
1	Габариты зоны сидения; глубина	х				не менее 120 см		
1	-Дверной проём							
1	-высота внутреннего порога	х				не более 2,5 см	3 см	
1	-высота наружного порога	х				не более 2,5 см	3 см	
1	-Ширина проема двери в свету	х	х			не менее 90 см	137 см	
1	-Зона для кресла коляски	х				не менее 150x150		
1	-глубина	х				не менее 150 см	150 см	
1	-ширина	х				не менее 150 см	150 см	
1	-Стол с высотой рабочей поверхности	х	х			60-80 см	72 см	

Анкета №: Анкета 1

Структурно-планировочный эт-т Здание -> Средства информации и телекоммуникации -> Средства информации и телекоммуникации
 Номер по плану БТИ: 1

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов
		К	О	С	Г			Содержание
1	2	3				4	5	6
1	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	х		х	х	наличие	нет	
1	-Надписи	х		х	х	наличие		
1	-высота прописных букв			х		не менее 2 см		
1	-освещенность			х		наличие		
1	-размещение на высоте	х		х	х	не более 160 см		
1	-Указатели, пиктограммы, название стендов			х		наличие	нет	
1	-высота символов			х		не менее 7,5 см		
1	-освещенность			х		наличие		
1	-размещение на высоте	х		х		не более 200 см		
1	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	х	х	х	х	наличие	нет	
1	Речевые информаторы и маяки			х		наличие	нет	
1	-Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2			х		наличие	нет	
1	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации			х	х	наличие	нет	
1	Тактильные средства информации о предоставлении услуги			х		наличие	нет	
1	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки			х		наличие	нет	
1	-на кабинах санитарно-бытовых помещений			х		наличие	нет	
1	-на кнопках управления лифта			х		наличие		
1	-на поручнях лестниц			х		наличие	нет	
1	-размещение на высоте			х		130-140 см	нет	
1	Телефоны и таксофоны						нет	
1	-Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В)	х				наличие	нет	
1	-Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	х				наличие	нет	
1	-Текстофоны (текстовые телефоны)				х	не менее 1 шт.	нет	
1	-Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами			х	х	не менее 1 шт.	нет	

Объект муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 20" Изобильненского городского округа Ставропольского края
 Обследование №

Анкета № Анкета 1

Здание -> Санитарно-гигиенические
 Раздел № помещения -> Санузлы (кабины открытые,
 раковина)

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	Санузел отдельный №1								
	-Дверной проём					не менее 90 см	60 см		
	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	5 см		
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	5 см		
	-Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	60 см		
	-Знак доступности помещения					наличие	нет		
	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов					не менее 1 ед.	0		
	-Кабины								
	-Габариты					не менее 180х165 см	0		
	-минимальная глубина					не менее 180 см	0		
	-минимальная ширина					не менее 165 см	0		
	-Зона для кресла-коляски рядом с Унитазом					не менее 80х120 см	0		
	-глубина					не менее 120 см	0		
	-ширина					не менее 80 см	0		
	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)					наличие	0		
	-опорные поручни					наличие	0		
	-Активная направляющая полоса к кабине, ошущаемая ногой или тростью (ширина)					30 см	0		
	-Раковина					наличие			
	-высота раковины					75-85 см	75		

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
		К	О	С	Г				
1	2	3				4	5	6	7
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина)					не менее 130 см	0		
	-зона у раковины для кресла-коляски (минимальная ширина)					не менее 85 см	0		
	-опорный поручень					наличие	0		